



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: priok@gosnadzor.ru  
ул. 7 линия, д.11, Брянск, 241007, тел., факс: (4832) 64-32-91; E-mail: bryansk@priok.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 133/14-ЭП-Б**

241047, Брянская обл.,  
г. Брянск, ул. Есенина, д. 20.  
(место составления предписания)

"10" апреля 2017 года.  
(дата составления предписания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 64 г. Брянска  
(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мной, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Брянской области Васильевым Александром Алексеевичем в процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Ермолаева О. А. № 337-р от 20.03.2017 деятельности юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64» г. Брянска, (МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска), ИНН 3233004927, ОГРН 1023201101153, по соблюдению обязательных требований законодательств и других нормативных актов в области энергетической безопасности, в присутствии:

- директора МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска Лужецкой Ирины Юрьевны, приказ о назначении на должность № 221-к от 14.05.2015г
- заместителя директора по АХЧ МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска Галактионова Сергея Александровича – ответственный за электрохозяйство, приказ № 265 от 08.08.2016г

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области энергетической безопасности,  
а именно:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1.	2	3	4	5
<b>Надзор за электроустановками потребителей</b>				
1.	Назначенный приказом заместитель ответственного за электрохозяйство не аттестован на IV группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.2.7.	Устранить	10.08.2017
2.	В учреждении отсутствует подготовленный электротехнический персонал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.2.1.	Устранить	10.08.2017

3.	Отсутствует календарный график проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 1.4.27.	Устранить	10.08.2017
4.	Пересмотреть и утвердить перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 1.4.3.	Устранить	10.08.2017
5.	Не оформлен журнал учета и содержания средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 1.8.2. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приложение №1	Устранить	10.08.2017
6.	Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 2.7.15.	Устранить	10.08.2017
7.	Отсутствует график осмотра видимой части заземляющего устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 2.7.9.	Устранить	10.08.2017
8.	В кабинете технологии (каб. № 6) защитный проводник не имеет надежного контакта (выполнено скруткой).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 1.7.2. п. 2.7.4.	Устранить	10.08.2017
9.	В столовой в ЦС- 0,4кВ отсутствуют однолинейные схемы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п. 1.5.18.	Устранить	10.08.2017
10.	Частично в столовой на кнопках управления отсутствуют надписи, указывающие операцию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.); п.2.2.14.	Устранить	10.08.2017
11.	Частично на светильниках отсутствуют рассеиватели (коридор бассейна, раздевалка спортзала).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России,	Устранить	10.08.2017

		рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 2.12.7.		
12.	В помещении бассейна штепсельная розетка установлена на высоте менее 1,8 метра.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п.1.7.2. Правила устройства электроустановок. п. 6.6.30.	Устранить	10.08.2017
13.	В раздевалке бассейна для питания переносных электроприемников (электросушилка) используется гибкий кабель жилы которого не имеют общую изоляцию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п.1.7.2. Правила устройства электроустановок. п. 2.1.50.	Устранить	10.08.2017
14.	В местах возможного повреждения электропроводки открыто проложенные провода не имеют защиты (защитный проводник выходящий с щита ЩР- 5).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.7.2. Правила устройства электроустановок: п. 2.1.47.	Устранить	10.08.2017
15.	В кабинете лаборатории питание штепсельной розетки выполнено напрямую с щита ЩР-5.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п.1.7.2. Правила устройства электроустановок: п. 6.6.21. п. 6.6.22.	Устранить	10.08.2017
16.	На первом этаже ЩС- 0,4кВ не имеют запирающего устройства, препятствующее доступу неэлектротехнического персонала.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п.2.2.4.	Устранить	10.08.2017
17.	Частично на лицевых сторонах панелей щитов отсутствуют надписи указывающие их диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 2.2.20.	Устранить	10.08.2017
18.	В ЩО- 0,4кВ, ЩС-0,4кВ однолинейные схемы электроснабжения отсутствуют или не утверждены ответственным за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.5.18.	Устранить	10.08.2017
19.	В РУ – 0,4кВ однолинейная схема электроснабжения не пересмотрена и не утверждена ответственным за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.5.18.	Устранить	10.08.2017
20.	Кабельная линия проходящая по опоре уличного освещения не защищена по высоте от уровня земли.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.;	Устранить	10.08.2017

	зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.): п. 1.7.2. Правила устройства электроустановок. п. 2.3.15.		
--	---	--	--

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю (представителю) юридического лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 64 г. Брянска (МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска), ИНН 3233004927, ОГРН 1023201101153.

*(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)*

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее указанных сроков устранения пунктов предписания направлять уведомление об исполнении пунктов предписания заместителю руководителя Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Васильев Александр Алексеевич



Первый экземпляр предписания № 337/14-ЭП-Б от 10.04.2017г для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен законный представитель юридического лица:

директор МБОУ «СОШ № 64» г. Брянска Лужецкая Ирина Юрьевна,  
приказ о назначении на должность № 221-к от 14.05.2015г

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

10.04.2017г.