

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Брянской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59**

Тел./факс: (4832) 74-21-64, 64-63-79

телефон доверия 599-000

E-mail: [mchs.bryansk@gmail.com](mailto:mchs.bryansk@gmail.com)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,  
номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Брянску**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**241050, г. Брянск, ул. Дуки, 59, тел./факс: 59-91-11**

E-mail: [bryansk\\_ond32@yandex.ru](mailto:bryansk_ond32@yandex.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания N 54/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа №64" г. Брянска.**

**Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №64" г. Брянска Лужецкой Ирине Юрьевне.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Брянска по пожарному надзору Агеевко А.М. от «26» марта 2018 г. № 54, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 мая 2018 г. по 15 мая 2018 г. старшим инспектором - государственным инспектором г. Брянска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Шакиным Е.Н. проведена плановая выездная проверка в отношении**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №64" г. Брянска**

**по адресу: г. Брянск, ул. Есенина, 20.**

наименование объекта надзора и его адрес)

**совместно с директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска Лужецкой И.Ю., заместителем директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска по АХР Галактионовым С.А.**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение подсобки в столовой (возле кабинета заведующего производством) оборудовать пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6; Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	31.07.2018	

		автоматические. Нормы и правила проектирования» прил. А, п. А.4, табл. А.1		
2.	Запретить хранение товара (продуктов питания) в тамбуре эвакуационного выхода из помещений столовой.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 36 б), в).	31.07.2018	
3.	Убрать шкаф, размещенный на пути эвакуации в столовой (в коридоре), препятствующий свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 36 б).	31.07.2018	
4.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (в подсобном помещении столовой).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 42 в).	31.07.2018	
5.	Запретить эксплуатацию электропроводки с видимыми повреждениями изоляции (в помещении бассейна).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) п. 42 а).	31.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



15.05.2018

**Старший инспектор - государственный инспектор г. Брянска по пожарному надзору капитан внутренней службы Шакин Евгений Николаевич**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Предписание для исполнения получил (а):

**директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» г. Брянска Лужецкая Ирина Юрьевна**

(должность, фамилия, инициалы)

15.05.2018

«...» Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору